

Préfecture du Doubs
ARS de Bourgogne-Franche Comté - Délégation Territoriale du Doubs
Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 27 janvier 2026

Unité de gestion: CCLMHD LES HOPITAUX NEUFS

Exploitant: GAZ ET EAUX

Date prélèvement et mesures de terrain : 14 janvier 2026 à 09h58.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

LES HOPITAUX NEUFS - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Nom du point de surveillance: LES HOPITAUX-NEUFS - HOPITAUX-NEUFS (LES)

Localisation exacte du prélèvement: MAIRIE TOILETTES

Code du point de surveillance: 0000000360

Code installation: 000348

Numéro de prélèvement: **00152826**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	<0,20	µg/L				100
Chlorodibromométhane	0,31	µg/L				100
Chloroforme	18	µg/L				100
Dichloromonobromométhane	1,60	µg/L				100
Trihalométhanes (4 substances)	19,91	µg/L				100