




## Schéma de principe



Caractéristiques du déversoir		Régime réglementaire & autosurveillance	
Type d'ouvrage de délestage :	Latéral Double	Charge polluante :	1158 EH
Modèle (si DO préfabriqué) :			soit 69.5 kg de DBO5
Hauteur avant déversement :	0.27 m	Régime loi sur l'eau :	Non soumis
Longueur de la crête :	1.20 m	Régime d'autosurveillance :	Non soumis
Milieu récepteur :	La Jougna	Dispositif d'auto surveillance en place :	Aucun
Code masse d'eau :			
Période de retour de déclenchement :	Plus de 3 mois		
Exutoire :	Ex_52		
Présence d'un clapet :	Non		

### Anomalies

Défaut sur radier	Défaut sur cheminée	Défaut sur fermeture
Rien à signaler	Rien à signaler	Rien à signaler

### Travaux et remarques

Remarques	Travaux préconisés
Vanne de régulation eaux usées ouverte sur 30l/s et vanne eaux pluviales ouverte 5l/s. Possible remonter de l'eau usées dans l'eau pluviales.	