



P12 - Jougue Village Est	P14 - DO des Ravières
Charge théorique : 418 EH	Charge théorique : 74 EH
Analyse temps sec : Q moyen journalier : 43 m ³ /j Q EU moyen : 38 m ³ /j Pert d'EGCP : 12 %	Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 44 m ³ /j Q EU moyen : 39 m ³ /j Pert d'EGCP : 12 %	Analyse temps de pluie : Période de retour : 3 mois en nappe basse et inconnue en nappe haute
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 1 700 m ²	

P7 - PR Entre-les-Fourgs	P7 - TP PR Entre-les-Fourgs
Charge théorique : 212 EH	Charge théorique : 212 EH
Analyse temps sec : non rétabli	Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 200 m ²	Analyse temps de pluie : Période de retour : Plus de 3 mois

P11 - Jougue village Ouest	P13 - DO Rempart
Charge théorique : 1 126 EH	Charge théorique : 12 EH
Analyse temps sec : nappe basse : Q moyen journalier : 82 m ³ /j Q EU moyen : 65 m ³ /j Pert d'EGCP : 20 %	Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 116 m ³ /j Q EU moyen : 88 m ³ /j Pert d'EGCP : 24 %	Analyse temps de pluie : Période de retour : 1 semaine en période nappe haute
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 7 100 m ²	

P10 - TP Bassin d'orage
Charge théorique : 1 126 EH
Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps de pluie : Période de retour : Plus de 3 mois

P6 - Moulin Nord	P8 - DO Rue du Bois
Charge théorique : 1 354 EH	Charge théorique : 61 EH
Analyse temps sec : nappe basse : Q moyen journalier : 100 m ³ /j Q EU moyen : 68 m ³ /j Pert d'EGCP : 32 %	Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 157 m ³ /j Q EU moyen : 100 m ³ /j Pert d'EGCP : 36 %	Analyse temps de pluie : Période de retour : 1 semaine 20 m ³ déversés
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 17 400 m ²	

P3 - Les Tavins	P4 - TP PR des Tavins
Charge théorique : 64 EH	Charge théorique : 20 EH
Analyse temps sec : nappe basse : Q moyen journalier : 3 m ³ /j Q EU moyen : 4 m ³ /j Pert d'EGCP : 27 %	Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 7 m ³ /j Q EU moyen : 6 m ³ /j Pert d'EGCP : 12 %	Analyse temps de pluie : Période de retour : Plus de 3 mois
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 100 m ²	

P5 - Moulin Sud
Charge théorique : 1 657 EH
Analyse temps sec : nappe basse : Q moyen journalier : 133 m ³ /j Q EU moyen : 100 m ³ /j Pert d'EGCP : 25 %
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 224 m ³ /j Q EU moyen : 129 m ³ /j Pert d'EGCP : 46 %
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 19 300 m ²

P2 - La Ferrière
Charge théorique : 2 107 EH
Analyse temps sec : nappe basse : Q moyen journalier : 179 m ³ /j Q EU moyen : 139 m ³ /j Pert d'EGCP : 22 %
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 290 m ³ /j Q EU moyen : 176 m ³ /j Pert d'EGCP : 37 %
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 20 100 m ²

P0 - TP PR Entrée STEU
Charge théorique : 2 382 EH
Analyse temps sec : Aucun déversement par temps sec
Analyse temps de pluie : Période de retour : Après plusieurs pluies consécutives en période de nappe haute

P1 - Les Echamps
Charge théorique : 275 EH
Analyse temps sec : nappe basse : Q moyen journalier : 38 m ³ /j Q EU moyen : 32 m ³ /j Pert d'EGCP : 41 %
Analyse temps sec : nappe haute : Q moyen journalier : 41 m ³ /j Q EU moyen : 23 m ³ /j Pert d'EGCP : 44 %
Analyse temps de pluie : Surface active estimée : 400 m ²

Id	PdM	Type	Matériel
0	Entrée STEU	Surverse de DO	Sonde piézométrique
1	Les Echamps	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
2	La Ferrière	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
3	Les Tavins	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
4	TP PR des Tavins	Témoin de surverse	Sonde piézométrique
5	Moulin Sud	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
6	Moulin Nord	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
7	PR Entre-les-Fourgs	Marnage	Sonde piézométrique
8	DO rue du Bois	Surverse de DO	Seuil dans surverse
9	Aval BO	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
10	BO	Marnage + DO	Sonde piézométrique
11	Jougue village Ouest	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
12	Jougue village Est	Réseau	Seuil et sonde piézométrique
13	DO des remparts	Témoin de surverse	Témoin de surverse
14	DO des Ravières	Témoin de surverse	Témoin de surverse

Département du Doubs - 25
Communauté de communes Lacs & Montagnes du Haut-Doubs

Etude : **Schéma directeur d'assainissement de Jougue**

Plan : **Plan de synthèse des points de mesure**

Maitre d'ouvrage :

Communauté de communes Lacs & Montagnes du Haut-Doubs
25370 LES HORTILIAUX VIEUX
Tel : 03 81 49 36 36
Mail : investissements@ccmhd.fr

Bureau d'études :

Réalités Environnement
11 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
Tel : 03 45 29 00 01

Légende

Ouvrages d'assainissement

- Regard de visite
- Exutoire
- Malléage
- Déversoir d'orage
- Bac dégraisseur
- Dessableur
- Distributeur
- Puits d'infiltration
- Poste de relevage
- Station d'épuration

Point de mesure

- Autosurveillance de DO
- Marnage
- Marnage + Surverse de DO
- Messure sur réseau
- Surverse de DO
- Témoin de surverse

Bassin versants des points de mesures

- Les Echamps
- La Ferrière
- Les Tavins
- Le Moulin Sud
- Entre-les-Fourgs
- Moulin Nord
- BO
- Jougue Ouest
- Jougue Est

Réseau d'assainissement

- Eaux usées (Refolement)
- Eaux usées (Gravitaire)
- Unitaire

Echelle :
1:4 000

Fond :
Cadastrale gov

Source :
Commune

Dossier :
2206035

Suivi :

Phase	Vers	Date	Objet	Réalisation	Vérification
2	1	12/2023	Version initiale (provisoire)	SAS	STP
2	2	05/2024	Ajout de la nappe haute	SAS	STP