

Agence régionale de santé (ARS) BOURGOGNE FRANCHE
COMTE
Délégation départementale – DOUBS
Téléphone :
Courriel : ars-bfc-dsp-se-25@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Jean-François BARTHE
Référence : Alerte n°143797
Date d'émission: 21/05/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE**

Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune : RECULFOZ
Localisation : RECULFOZ
Point de surveillance : 025000000993
Installation : RECULFOZ (UDI 025000897)
Date et heure de prélèvement : 19/05/2026
Motif de prélèvement : CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflat : 250897

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau non conforme à la limite de qualité définie pour le paramètre Entérocoques. Suspicion de présence de 3 E.coli et/ou 3 coliformes. Les résultats définitifs seront connus demain.
Vérifier le dispositif de traitement (vigilance sur les by-pass de l'UV) et procéder à une javellisation manuelle du réservoir par ajout d'un berlingot de 250ml d'eau de javel à 9.6% pour 100 m3 de volume de réservoir.
Merci de nous rendre compte des actions réalisées. Un prélèvement de recontrôle est programmé.
L'EAU RESTE CONSOMMABLE.

RESULTATS D'ANALYSES

Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS	3	n/(100mL)		0	Intermédiaire
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	3	n/(100mL)		0	Intermédiaire
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	1	n/(100mL)		0	Oui

POUR INFORMATION :

RECONTRÔLES PROGRAMMES :

Code PSV	Commune	Libellé PSV	Lieu exact	Analyse
0250000000993	RECULFOZ	RECULFOZ		025D1CL